



42230061000205840064

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru  
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55<sup>А</sup>, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: undpr@42.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

653000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, д. 28,  
тел/факс 8(3846)61-01-01, 61-12-57, E-Mail: ondpr9@42.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

“ 10 ” мая 20 23 г.  
(дата составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению  
«Большепеталинский детский сад»

ИНН 4239005534

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Прокопьевского и Киселевского городских округов, Прокопьевского муниципального округа по пожарному надзору Ксензенко Светланы Владимировны ПМ № 42230061000205840064 от 20 апреля 2023 года

в период с «04» мая 2023 г. по «04» мая 2023 г.

государственным инспектором Прокопьевского и Киселевского городских округов,  
Прокопьевского муниципального округа по пожарному надзору Никулиной Ириной Сергеевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

**проведен профилактический визит**

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий Перминова Е.Ю., воспитатель Шадрунова А.А.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с п. 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 (ред. от 29.12.2022) «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	п. 54 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.08.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Заведующий ДОУ*

*Сергеева Е. В.*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

*Сергеева Е. В.*  
(подпись)

Подписи лиц, проводивших проверку:  
Государственный инспектор Прокопьевского и Киселевского городских округов,  
Прокопьевского муниципального округа  
по пожарному надзору Никулина И.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

*И.С. Никулина*  
(подпись)  
М.П.